

## SCHEDA TECNICA E MANUALE DI USO E MANUTENZIONE

### VASCHE BIOLOGICHE TIPO IMHOFF (Marche)

#### • Funzionamento




Le acque di rifiuto grezze vengono sottoposte a pretrattamenti di natura meccanica per l'eliminazione di materiale che, per le sue dimensioni e le sue caratteristiche, determinerebbe difficoltà nel corretto espletamento delle successive fasi di depurazione. In uno scarico civile il 60-70% dei solidi sospesi risultano sedimentabili, dunque possono essere rimossi attraverso trattamenti primari di decantazione. Questo tipo di trattamenti consente anche una contestuale rimozione del 25-30% del contenuto organico inteso come BOD<sub>5</sub>.

Le vasche Imhoff sono impiegate **come trattamento primario delle acque nere** provenienti dai WC a servizio di scarichi domestici o assimilabili. Sono costituite da due scomparti sovrapposti e idraulicamente comunicanti. Nel comparto superiore i solidi sedimentabili raggiungono per gravità il fondo del sedimentatore, che ha una opportuna inclinazione per consentire il passaggio dei fanghi nel comparto inferiore dove avviene la digestione; questo tipo di impianto sfrutta l'azione combinata di un trattamento meccanico di sedimentazione e di un trattamento biologico di **digestione anaerobica** fredda.

Le vasche Imhoff devono essere precedute da una fase di degrassatura, in questo modo si può scaricare il refluo trattato in **pubblica fognatura** oppure lo si può convogliare in un **trattamento secondario** per affinarlo e recapitarlo nel corpo ricettore idoneo.

#### Esempio di installazione



#### • Voce di Capitolato

Vasca biologica tipo Imhoff per il trattamento primario delle acque reflue delle civili abitazioni o assimilabili, in polietilene (PE), prodotta in azienda certificata ISO 9001/2008, dimensionata secondo UNI EN 12566-3 e rispondente alla Delibera D.A.C.R. n°145 DEL 26/01/10 Piano Tutela Acque Marche e al D.Lgs n°152/2006, per installazione interrata, dotata di: cono di sedimentazione, tronchetto di entrata con curva 90° in PVC con guarnizione a tenuta, tronchetto di uscita con deflettore a T in PVC con guarnizione a tenuta, sfiato per il biogas e chiusini per le ispezioni e gli interventi di manutenzione e spurgo; prolunghe opzionali installabili sulle ispezioni; Fossa biologica Imhoff mod. .... volume utile sedimentatore .....lt, volume utile digestore .....lt, misure.....X.....X.....cm


## • Dimensionamento e Normativa

La normativa di riferimento per quello che concerne la depurazione delle acque reflue è il **D.Lgs. 03/04/2006 n. 152, parte 3** mentre per il dimensionamento tecnico delle vasche biologiche Imhoff vengono seguiti i criteri stabiliti dalla **Delibera D.A.C.R. n°145 del 26/01/10 Piano Tutela Acque Marche**, la quale stabilisce il volume di 100 lt/AE per il comparto di sedimentazione e 150 lt/AE per il comparto di digestione, considerando uno spurgo all'anno e il volume di 50 lt/AE per il comparto di sedimentazione e 135 lt/AE per il comparto di digestione, considerando almeno 2 spurghi l'anno.

Nella tabella seguente, i dati di progetto utilizzati per il dimensionamento delle vasche Imhoff Rototec:

|  |                            |
|--|----------------------------|
| Carico idraulico pro capite                    | 200 lt/AExd                |
| Carico organico pro capite                     | 60 gBOD <sub>5</sub> /AExd |
| Volume sezione sedimentazione (1 spurgo/anno)  | 100 lt/AE                  |
| Volume sezione digestione (1 spurgo/anno)      | 150 lt/AE                  |
| Volume sezione sedimentazione (2 spurghi/anno) | 50 lt/AE                   |
| Volume sezione digestione (2 spurghi/anno)     | 135 lt/AE                  |

## • Gamma Modelli



### CORRUGATO



### ELIPSE



### MODULARE



La presente scheda tecnica è di proprietà di Rototec SpA; è assolutamente vietata la riproduzione di quanto contenuto nella stessa. Rototec SpA si riserva di apportare modifiche in qualsiasi momento, senza preavviso alcuno, ai contenuti della presente scheda tecnica.

## • Dati Dimensionali e Tecnici

### 1 spurgo/anno

| Articolo     | Modello | Lungh.<br>mm | Largh.<br>mm | Ø<br>mm | H<br>mm | HE<br>mm | HU<br>mm | Ø<br>E/U<br>mm | Tappi           | Prolunghe | Volume<br>sediment.<br>lt | Volume<br>digest.<br>lt | Volume<br>totale<br>lt | A.E. |
|--------------|---------|--------------|--------------|---------|---------|----------|----------|----------------|-----------------|-----------|---------------------------|-------------------------|------------------------|------|
| NIM1000M1S   | Corrug. | -            | -            | 1150    | 1220    | 880      | 860      | 110            | CC455-<br>CC255 | PP45-PP30 | 350                       | 500                     | 850                    | 3    |
| NIM1200M1S   | Elipse  | 1900         | 708          | -       | 1630    | 1250     | 1230     | 110            | CC355-<br>CC355 | PP35-PP35 | 500                       | 700                     | 1200                   | 4    |
| NIM1500M1S   | Corrug. | -            | -            | 1150    | 1720    | 1360     | 1340     | 110            | CC455-<br>CC255 | PP45-PP30 | 509                       | 759                     | 1268                   | 5    |
| NIM1700M1S   | Elipse  | 1900         | 708          | -       | 2140    | 1760     | 1740     | 110            | CC355-<br>CC355 | PP35-PP35 | 712                       | 1063                    | 1775                   | 7    |
| NIM2100M1S   | Corrug. | -            | -            | 1350    | 1975    | 1540     | 1520     | 110            | CC455-<br>CC355 | PP45-PP35 | 780                       | 1170                    | 1950                   | 7    |
| NIM2600M1S   | Corrug. | -            | -            | 1710    | 1450    | 1000     | 980      | 125            | CC455-<br>CC355 | PP45-PP35 | 830                       | 1231                    | 2061                   | 8    |
| NIM3200M1S   | Corrug. | -            | -            | 1710    | 1725    | 1240     | 1220     | 125            | CC455-<br>CC355 | PP45-PP35 | 1012                      | 1513                    | 2525                   | 10   |
| NIM3800M1S   | Corrug. | -            | -            | 1710    | 1955    | 1525     | 1505     | 125            | CC455-<br>CC355 | PP45-PP35 | 1287                      | 1888                    | 3175                   | 12   |
| NIM4600M1S   | Corrug. | -            | -            | 1710    | 2225    | 1745     | 1725     | 125            | CC455-<br>CC355 | PP45-PP35 | 1542                      | 2293                    | 3835                   | 15   |
| NIM5400M1S   | Corrug. | -            | -            | 1950    | 2250    | 1700     | 1680     | 125            | CC455-<br>CC355 | PP45-PP45 | 1839                      | 2739                    | 4578                   | 18   |
| NIM6400M1S   | Corrug. | -            | -            | 1950    | 2530    | 2000     | 1970     | 125            | CC455-<br>CC355 | PP45-PP45 | 2121                      | 3172                    | 5293                   | 21   |
| MTIM6000M1S  | Modul.  | 3870         | -            | 1550    | 1710    | 1420     | 1400     | 125            | TAP710          | 2xPP77    | 2400                      | 3600                    | 6000                   | 24   |
| NIM7000M1S   | Corrug. | -            | -            | 2250    | 2367    | 1885     | 1865     | 125            | CC455-<br>CC455 | PP45-PP45 | 2830                      | 4230                    | 7060                   | 28   |
| NIM9000M1S   | Corrug. | -            | -            | 2250    | 2625    | 2105     | 2085     | 125            | CC455-<br>CC455 | PP45-PP45 | 3211                      | 4811                    | 8022                   | 32   |
| NIM9800M1S   | Corrug. | -            | -            | 2270    | 2850    | 2320     | 2300     | 125            | CC455-<br>CC455 | PP45-PP45 | 3535                      | 5285                    | 8820                   | 35   |
| MTIM12000M1S | Modul.  | 7180         | -            | 1550    | 1710    | 1420     | 1400     | 160            | TAP710          | 4xPP77    | 4800                      | 7200                    | 12000                  | 48   |
| ITIM15000M1S | Modul.  | 5620         | -            | 2100    | 2200    | 1870     | 1840     | 160            | TAP710          | 2xPP77    | 5675                      | 8475                    | 14150                  | 56   |
| MTIM18000M1S | Modul.  | 10510        | -            | 1550    | 1710    | 1420     | 1400     | 160            | TAP710          | 6xPP77    | 7200                      | 10800                   | 18000                  | 72   |
| ITIM22000M1S | Modul.  | 7880         | -            | 2100    | 2200    | 1870     | 1840     | 160            | TAP710          | 3xPP77    | 8315                      | 12415                   | 20730                  | 82   |
| ITIM30000M1S | Modul.  | 10140        | -            | 2100    | 2200    | 1830     | 1840     | 160            | TAP710          | 4xPP77    | 11040                     | 16540                   | 27580                  | 110  |
| ITIM36000M1S | Modul.  | 12400        | -            | 2100    | 2200    | 1830     | 1840     | 160            | TAP710          | 5xPP77    | 13650                     | 20450                   | 34100                  | 136  |

A.E.= abitanti equivalenti; Ø = diametro; H = altezza; HE = altezza tubo entrata; HU = altezza tubo uscita; ØE/U = diametro tubo entrata/uscita.

La presente scheda tecnica è di proprietà di Rototec SpA; è assolutamente vietata la riproduzione di quanto contenuto nella stessa. Rototec SpA si riserva di apportare modifiche in qualsiasi momento, senza preavviso alcuno, ai contenuti della presente scheda tecnica.

## 2 spurghi/anno

| Articolo     | Modello | Lungh.<br>mm | Largh.<br>mm | Ø<br>mm | H<br>mm | HE<br>mm | HU<br>mm | Ø<br>E/U<br>mm | Tappi           | Prolunghe | Volume<br>sediment.<br>lt | Volume<br>digest.<br>lt | Volume<br>totale<br>lt | A.E. |
|--------------|---------|--------------|--------------|---------|---------|----------|----------|----------------|-----------------|-----------|---------------------------|-------------------------|------------------------|------|
| NIM1000M2S   | Corrug. | -            | -            | 1150    | 1220    | 880      | 860      | 110            | CC455-<br>CC255 | PP45-PP30 | 255                       | 595                     | 850                    | 4    |
| NIM1200M2S   | Elipse  | 1900         | 708          | -       | 1630    | 1250     | 1230     | 110            | CC355-<br>CC355 | PP35-PP35 | 345                       | 855                     | 1200                   | 6    |
| NIM1500M2S   | Corrug. | -            | -            | 1150    | 1720    | 1360     | 1340     | 110            | CC455-<br>CC255 | PP45-PP30 | 379                       | 889                     | 1268                   | 6    |
| NIM1700M2S   | Elipse  | 1900         | 708          | -       | 2140    | 1760     | 1740     | 110            | CC355-<br>CC355 | PP35-PP35 | 505                       | 1270                    | 1775                   | 9    |
| NIM2100M2S   | Corrug. | -            | -            | 1350    | 1975    | 1540     | 1520     | 110            | CC455-<br>CC355 | PP45-PP35 | 560                       | 1390                    | 1950                   | 9    |
| NIM2600M2S   | Corrug. | -            | -            | 1710    | 1450    | 1000     | 980      | 125            | CC455-<br>CC355 | PP45-PP35 | 563                       | 1498                    | 2061                   | 11   |
| NIM3200M2S   | Corrug. | -            | -            | 1710    | 1725    | 1240     | 1220     | 125            | CC455-<br>CC355 | PP45-PP35 | 710                       | 1815                    | 2525                   | 13   |
| NIM3800M2S   | Corrug. | -            | -            | 1710    | 1955    | 1525     | 1505     | 125            | CC455-<br>CC355 | PP45-PP35 | 865                       | 2310                    | 3175                   | 17   |
| NIM4600M2S   | Corrug. | -            | -            | 1710    | 2225    | 1745     | 1725     | 125            | CC455-<br>CC355 | PP45-PP35 | 1067                      | 2768                    | 3835                   | 20   |
| NIM5400M2S   | Corrug. | -            | -            | 1950    | 2250    | 1700     | 1680     | 125            | CC455-<br>CC355 | PP45-PP45 | 1269                      | 3309                    | 4578                   | 24   |
| NIM6400M2S   | Corrug. | -            | -            | 1950    | 2530    | 2000     | 1970     | 125            | CC455-<br>CC355 | PP45-PP45 | 1456                      | 3837                    | 5293                   | 28   |
| MTIM6000M2S  | Modul.  | 3870         | -            | 1550    | 1710    | 1420     | 1400     | 125            | TAP710          | 2xPP77    | 1610                      | 4390                    | 6000                   | 32   |
| NIM7000M2S   | Corrug. | -            | -            | 2250    | 2367    | 1885     | 1865     | 125            | CC455-<br>CC455 | PP45-PP45 | 1915                      | 5145                    | 7060                   | 38   |
| NIM9000M2S   | Corrug. | -            | -            | 2250    | 2625    | 2105     | 2085     | 125            | CC455-<br>CC455 | PP45-PP45 | 2183                      | 5839                    | 8022                   | 43   |
| NIM9800M2S   | Corrug. | -            | -            | 2270    | 2850    | 2320     | 2300     | 125            | CC455-<br>CC455 | PP45-PP45 | 2412                      | 6408                    | 8820                   | 47   |
| MTIM12000M2S | Modul.  | 7180         | -            | 1550    | 1710    | 1420     | 1400     | 160            | TAP710          | 4xPP77    | 3200                      | 8800                    | 12000                  | 64   |
| ITIM15000M2S | Modul.  | 5620         | -            | 2100    | 2200    | 1870     | 1840     | 160            | TAP710          | 2xPP77    | 3845                      | 10305                   | 14150                  | 76   |
| MTIM18000M2S | Modul.  | 10510        | -            | 1550    | 1710    | 1420     | 1400     | 160            | TAP710          | 6xPP77    | 4800                      | 13200                   | 18000                  | 96   |
| ITIM22000M2S | Modul.  | 7880         | -            | 2100    | 2200    | 1870     | 1840     | 160            | TAP710          | 3xPP77    | 5605                      | 15125                   | 20730                  | 112  |
| ITIM30000M2S | Modul.  | 10140        | -            | 2100    | 2200    | 1830     | 1840     | 160            | TAP710          | 4xPP77    | 7457                      | 20123                   | 27580                  | 149  |
| ITIM36000M2S | Modul.  | 12400        | -            | 2100    | 2200    | 1830     | 1840     | 160            | TAP710          | 5xPP77    | 9230                      | 24870                   | 34100                  | 184  |

A.E.= abitanti equivalenti; Ø = diametro; H = altezza; HE = altezza tubo entrata; HU = altezza tubo uscita; ØE/U = diametro tubo entrata/uscita.

## • Uso e Manutenzione

Un eccessivo accumulo di materiale sedimentabile nel comparto dei fanghi può provocare fenomeni di **digestione anaerobica incontrollata** che, causano eccessive produzioni di biogas e sviluppo di cattivi odori; inoltre la riduzione del volume disponibile nel comparto di digestione e l'eccessiva produzione di bolle di gas concorrono alla risalita del materiale decantato con il **peggioramento** della qualità dell'effluente trattato.

Si consiglia l'utilizzo del Bio-Attivatore Rototec al fine di rendere più rapido l'innesco dei processi biologici, per limitare le operazioni di spurgo e ridurre il rischio dello sviluppo di cattivi odori.

Le vasche Imhoff Rototec sono pensate per garantire l'accumulo dei fanghi primari per un periodo di 6-8 mesi di esercizio dell'impianto. In relazione ai carichi alimentati nella fossa sono da prevedersi almeno **1-2 ispezioni l'anno** da parte di personale specializzato ed eventuali **operazioni di spurgo**. Con la rimozione del corpo di fondo occorre effettuare anche la pulizia delle superfici interne della vasca ed eliminare il materiale che ostruisce i tronchetti di ingresso ed uscita del refluo e la bocca di uscita del sedimentatore.

| COSA FARE  | QUANDO           | COME FARE   |
|--|------------------|---|
| Ispezione della fossa Imhoff (sedimentatore e digestore)   | Ogni 6 / 12 mesi | Aprire i tappi sulle ispezioni e controllare il livello dei sedimenti |
| Estrazione del fango di fondo, pulizia delle pareti interne e delle condotte di entrata e uscita | Ogni 6 / 12 mesi | Contattare azienda di autospurgo                                      |

*N.B. la frequenza degli interventi dipende dal carico organico in ingresso.*

### Divieti:

- **evitare l'ingresso di sostanze tossiche e/o velenose** (candeggina, solventi, insetticidi, sostanze per la disinfezione, detersivi aggressivi), utilizzare prodotti biodegradabili;
- **NON** gettare nel WC fazzoletti di carta, carta assorbente da cucina, tovaglioli di carta e altro materiale che non sia carta igienica;
- **NON** convogliare all'impianto le acque meteoriche.

### Avvertenze:

- accertarsi che gli scarichi delle acque nere siano **sifonati**;
- verificare che le condotte in ingresso e in uscita dalla Imhoff abbiano **sufficiente pendenza** (circa 1% - 2%);
- collegare il tubo per lo **sfiato del biogas** (v. modalità di interro paragrafo 2.4);
- a seguito delle operazioni di spurgo, riempire **nuovamente** la vasca con acqua pulita;
- in caso di qualsiasi intervento di manutenzione, attenersi alle **normative di sicurezza** concernenti le operazioni in aree chiuse all'interno di impianti per acque reflue, nonché alle procedure tecniche di validità generale.

## • Certificazione

Con la presente, Rototec SpA dichiara che le vasche biologiche tipo Imhoff di propria produzione in polietilene lineare (PE), sono conformi per un numero di Abitanti Equivalenti (A.E.) come da scheda tecnica, sono dimensionate per scarichi civili domestici o assimilabili con recapito in pubblica fognatura o a trattamento secondario di depurazione. Sono costruite in conformità alla norma UNI-EN 12566-3, rispettano le richieste del **D.lgs n. 152 del 03/04/2006** e sono dimensionate secondo la **Delibera D.A.C.R. n°145 del 26/01/2010 – Regione Marche**.

Tale certificazione è valida a condizione che l'impianto sia mantenuto in condizione di regolare esercizio e manutenzione e siano rispettate le modalità di messa in opera (vedi Modalità d'interro) declinando ogni responsabilità in caso di errato montaggio o manomissione.

Il presente certificato non costituisce autorizzazione allo scarico che andrà inoltrata all'autorità competente la quale potrebbe stabilire limiti allo scarico più tassativi.

ROTOTEC S.p.A.  
Ufficio tecnico



## • Modalità di Interro

### AVVISI E PRECAUZIONI

Le modalità di posa sono valide per tutti i serbatoi da interro:

|   |   |
|---|---|
|    | Serbatoi corrugati modello Cisterna             |
|    | Serbatoi corrugati modello Canotto              |
|    | Serbatoi corrugati modello Panettone            |
|    | Serbatoi lisci modello Cisterna                 |
|    | Serbatoi lisci modello Panettone                |
|   | Serbatoi modulari modello Infinitank e Minitank |
|  | Fosse corrugate                                 |
|  | Fosse corrugate modello Elipse                  |
|  | Fosse rinforzate                                |
|  | Fosse lisce                                     |
|  | Fosse con setti trappola                        |

### Divieti:

- A) E' **assolutamente vietato** utilizzare il serbatoio da interro per uso esterno.
- B) E' **severamente proibito** utilizzare il serbatoio come stoccaggio di rifiuti e liquidi industriali contenenti sostanze chimiche o miscele non compatibili con il polietilene (ved. tabella di compatibilità fornita da Rototec).
- C) Il serbatoio da interro **NON è conforme** e **NON può essere usato** per il contenimento di gasolio.


**N.B.** La collocazione migliore del serbatoio di accumulo è precisata dal progettista incaricato a seconda di proprie valutazioni tecniche approfondite. Le presenti modalità di interro sono linee guida da seguire durante la posa.

### Avvertenze:

- A) Durante lo svolgimento di tutte le operazioni deve essere rispettato il **D. Lgs. 81/2008** e successive modifiche sulla sicurezza dei cantieri temporanei e mobili.
- B) Controllare **molto attentamente** il materiale al momento della consegna per verificare se corrisponde all'ordine effettuato ed ai dati di progetto, è importante inoltre segnalare **subito** eventuali difetti riscontrati e/o danni dovuti al trasporto. Contattare direttamente l'azienda tramite telefono, fax o e-mail.
- C) Verificare che il manufatto sia corredato di tutta la **documentazione standard** (schede tecniche, modalità di interro, ecc...). Comunicarne all'azienda l'eventuale mancanza, sarà nostra premura inviarne subito una copia.
- D) Accertarsi che guarnizioni, tubi e tutte le parti diverse dal polietilene siano **idonee** al liquido contenuto.
- E) **Evitare** urti e contatti con corpi taglienti o spigolosi che potrebbero compromettere l'integrità del manufatto.
- F) Movimentare i serbatoi solo se **completamente vuoti** utilizzando gli appositi golfer di sollevamento (dove previsti); non sollevare **MAI** la vasca dai tubi di entrata e/o uscita.
- G) Per la scelta del materiale di rinfiacco e per le modalità di compattazione far riferimento alle norme europee **UNI-ENV 1046** ed **UNI-EN 1610**.
- H) Durante i lavori di installazione delimitare l'area interessata con **adeguata segnaletica**.

### Movimentazione:


- A) Per movimentare il materiale utilizzare mezzi di sollevamento e trasporto di **adeguata portata** e rispondenti alle norme di sicurezza vigenti.
- B) Durante il trasporto evitare **movimenti bruschi** che possono compromettere l'integrità del serbatoio.
- C) Sollevare il serbatoio **solo se completamente vuoto**. Non sottostare **MAI** sotto il carico sollevato.
- D) Per il sollevamento utilizzare apposite **funi** o **fasce** adeguatamente resistenti al carico da sostenere ed in ottimo stato di conservazione. Sistemare le funi o le fasce nei **golfer di sollevamento** presenti sui serbatoi. Per evitare sbilanciamenti del carico, posizionarle sempre **in modo simmetrico** rispettando l'angolo di tiro che **NON** deve essere **minore di 45°** (v. figura a lato):



## 1. LO SCAVO

**1.1** Preparare uno scavo di idonee dimensioni con fondo piano, in modo che intorno al serbatoio vi sia uno spazio di **20/30cm**. In presenza di terreni pesanti (es: substrato argilloso e/o falda superficiale) la distanza deve essere almeno di 50cm. Stendere sul fondo dello scavo un letto di **ghiaia lavata 2/6 di 15/20cm** in modo che il serbatoio poggi su una base uniforme e livellata. **E' assolutamente proibito utilizzare come rinfiante il materiale di scavo.**


Lo scavo deve essere realizzato almeno ad 1 m di distanza da eventuali costruzioni.




## 2. RINFIANCO e RIEMPIMENTO

**2.1** Posare il serbatoio **totalmente vuoto** sul letto di ghiaia lavata 2/6 distribuito sul fondo dello scavo, riempire progressivamente il serbatoio con acqua e contemporaneamente rinfiare con ghiaia lavata 2/6: procedere per strati successivi di 15/20cm continuando a riempire prima il serbatoio e successivamente rinfiando con ghiaia. Riempire il serbatoio **fino a 3/4** della capacità e ricoprire gli **ultimi 40cm con terreno vegetale (NON di natura argillosa/limosa, NON materiale di scavo)**. Non usare **MAI** materiale che presenti spigoli vivi onde evitare forti pressioni sul serbatoio.

**N.B.** Per la posa in contesti più gravosi (falda, terreno argilloso o presenza di declivio), proseguire al capitolo 3 "Installazioni eccezionali".




**2.2** Dopo aver riempito e rinfiato in modo adeguato il serbatoio, ricoprirlo gradualmente con del **terreno vegetale (NON di natura argillosa/limosa, NON materiale di scavo)** per 30/40cm, lasciando liberi i tappi di ispezione. In questo modo l'area interessata è **pedonabile** ed è **vietato** il transito di automezzi fino a 2m di distanza dallo scavo. **N.B.** Per rendere il sito carrabile leggere il cap. 4 "Carrabilità".



## 2.3 INSTALLAZIONE DI PROLUNGA


Qualora si dovesse interrare il serbatoio a **30/40cm** di profondità, mantenendo sempre la pedonabilità del sito, si raccomanda di installare la **prolunga Rototec in PE** direttamente sui fori di ispezione. Nel caso in cui si dovesse posare il manufatto **oltre l'altezza indicata precedentemente**, condizione molto gravosa e sconsigliata, bisogna seguire fedelmente le istruzioni specificate nel **cap. 4 "Carrabilità"**. A seconda della profondità di installazione, il tecnico incaricato seguirà le indicazioni dei due paragrafi.



## 2.4 CONNESSIONE SFIATO POMPA / BIOGAS



**a)** In caso d'installazione di **pompa** sia esterna che interna, prevedere **sempre** uno sfiato a cielo aperto, **libero** ed **adeguatamente dimensionato** alla stessa per evitare che il serbatoio, durante il funzionamento, vada in depressione e si deformi. Dopo aver collegato lo sfiato, effettuare le connessioni e collaudare gli allacciamenti.

**b)** Per evitare la formazione di cattivi odori e per far lavorare al meglio l'impianto di **depurazione**, collegare **SEMPRE** un tubo (PVC o PE) alla predisposizione per lo **sfiato del biogas** presente sul manufatto. Portare il tubo sul **punto più alto dell'edificio** o lungo i pluviali, comunque ad un livello superiore rispetto alla quota del coperchio. La tubazione per lo sfiato indicata nel disegno **non è compresa** nella fornitura.



## 2.5 REALIZZAZIONE DI POZZETTI

La posa di pozzetti o chiusini di **peso superiore a 50kg** dovrà avvenire in maniera solidale con la soletta in calcestruzzo, adeguatamente dimensionata al carico da sostenere, realizzata per consentire una distribuzione uniforme del carico. La soletta, quindi, **NON** deve essere realizzata direttamente sul serbatoio ma deve poggiare su terreno indisturbato portante. **NON** realizzare parti in muratura che pregiudichino la manutenzione o l'eventuale sostituzione del serbatoio.






### 3. INSTALLAZIONI ECCEZIONALI

#### 3.1 POSA IN ZONE CON FALDA SUPERFICIALE


L'interro in presenza di **falda acquifera superficiale** è **molto sconsigliato** ed è la **condizione più rischiosa**; si raccomanda una **relazione geotecnica** redatta da un **professionista specializzato**. In relazione ai risultati, il tecnico definisce il livello di spinta della falda e dimensiona il rinfiango e la soletta; in particolare i rinfianghi avranno la portanza necessaria per resistere alle forti spinte laterali. Tale resistenza può essere incrementata inserendo delle reti elettrosaldate. Realizzare sul fondo dello scavo la **soletta in calcestruzzo** e stendere un **letto di ghiaia lavata 2/6**

di 10cm per riempire le corrugazioni alla base della cisterna. Il riempimento ed il rinfiango devono essere effettuati in **modo graduale**: si consiglia, perciò, di riempire la cisterna a metà, di rinfiangarla contemporaneamente con calcestruzzo e di lasciare riposare per **24/36 ore** [punti 1-2]. Poi terminare il riempimento ed il rinfiango [punti 3-4].




#### 3.2 POSA IN ZONE CON TERRENO ARGILLOSO/LIMOSO

L'interro in aree con **substrato a prevalenza argillosa/limosa e/o con ridotta capacità drenante** rappresenta un'altra **condizione gravosa**. Si raccomanda sempre una **relazione geotecnica** redatta da un **professionista specializzato**. A seconda dei risultati, il tecnico definisce il livello di spinta del terreno (**in questo caso elevato**) e dimensiona il rinfiango. In particolare, bisogna ricoprire il fondo dello scavo con un letto di ghiaia lavata 2/6 e rinfiangere il serbatoio con ghiaia (diam. 20/30mm) per agevolare il drenaggio. Per il riempimento ed il rinfiango leggere il par. 2.1. Sul fondo dello scavo prevedere un **sistema drenante**.



#### 3.3 POSA IN PROSSIMITA' DI DECLIVIO


Se l'interro avviene nelle vicinanze di un **declivio** o in luoghi con pendenza, bisogna confinare la vasca con **pareti in calcestruzzo armato**, opportunamente dimensionate da un tecnico specializzato, in modo da bilanciare le spinte laterali del terreno e da proteggere l'area da eventuali infiltrazioni. Per il riempimento ed il rinfiango leggere il par. 2.1.



### 4. CARRABILITA'


#### 4.1 CARRABILITA' LEGGERA - Classe B125-EN124/95 - Max 12,5 ton

Per rendere il sito adatto al transito veicolare leggero è necessario realizzare, in relazione alla portata, un'ideale **soletta autoportante in calcestruzzo armato** con perimetro maggiore dello scavo in modo da evitare che il peso della struttura gravi sul manufatto stesso. Si raccomanda di realizzare una **soletta in calcestruzzo** (per es. di 15/20cm) anche sul fondo e stendere sopra un letto di ghiaia lavata 2/6 di **10cm** per riempire gli spazi delle corrugazioni presenti alla base del serbatoio. La soletta autoportante in cemento armato e quella in calcestruzzo devono essere sempre dimensionate da un **professionista qualificato**. Il riempimento del serbatoio ed il rinfiango devono essere sempre effettuati in modo graduale come specificato nel par. 2.1.



#### 4.2 CARRABILITA' PESANTE - Classe D400-EN124/95 - Max 40 ton

Per rendere il sito idoneo al transito veicolare pesante è necessario realizzare una **cassaforma in calcestruzzo armato** gettata in opera ed un'ideale **soletta autoportante in calcestruzzo** con perimetro maggiore dello scavo in modo da distribuire il peso sulle pareti del contenimento e non sul manufatto. Stendere poi un letto di ghiaia lavata 2/6 di **10cm** sul fondo della cassaforma per riempire gli spazi delle corrugazioni presenti alla base della cisterna. La cassaforma e la soletta devono essere sempre dimensionate, in relazione alla portata, da un **professionista specializzato**. Il riempimento del serbatoio ed il rinfiango devono essere sempre effettuati in modo graduale come specificato nel par. 2.1.



La presente scheda tecnica è di proprietà di Rototec SpA; è assolutamente vietata la riproduzione di quanto contenuto nella stessa. Rototec SpA si riserva di apportare modifiche in qualsiasi momento, senza preavviso alcuno, ai contenuti della presente scheda tecnica.

## • Garanzia Manufatti da Interro

Con la presente la ditta ROTOTEC S.p.A. garantisce i propri serbatoi da interro Divisione Acqua e Divisione Depurazione, realizzati in Polietilene Lineare alta densità (LLD-PE) mediante stampaggio rotazionale, per un periodo di **25 anni** relativamente alla corrosione passante e ai difetti di fabbricazione.

La garanzia è valida a condizione che i manufatti siano mantenuti in condizione di regolare esercizio, siano sottoposti ad operazioni periodiche di manutenzione e siano rispettate le modalità di messa in opera, declinando ogni responsabilità in caso di errato montaggio.

*La garanzia decade quando:*

1. **Non vengano applicate scrupolosamente le modalità di interro.**
2. Il prodotto venga modificato senza autorizzazione del produttore.
3. Per ogni utilizzo non conforme.

*La garanzia esclude:*

1. Spese di installazione.
2. Danni per mancato utilizzo.
3. Danni a terzi.
4. Danni conseguenti a perdite del contenuto.
5. Spese di trasporto.
6. Ripristino del luogo.

I materiali sono da noi garantiti in tutto rispondenti alla caratteristiche e condizioni specificate nella conferma d'ordine e certificazione/scheda tecnica emessa dal ns. ufficio tecnico.

Rototec non si assume alcuna responsabilità circa le applicazioni, installazione, collaudo e comunque operazioni alle quali presso il compratore o chi per esso verrà sottoposto il materiale.

Sono esenti da copertura di garanzia tutti i prodotti che dovessero risultare difettosi a causa di imprudenza, imperizia, negligenza nell'uso dei materiali, o per errata installazione o manutenzione operata da persone non autorizzate e qualificate, per danni derivanti da circostanze che comunque non possono essere fatte risalire a difetti di fabbricazione.

Rototec declina ogni responsabilità per eventuali danni che possono direttamente o indirettamente derivare a persone o cose in conseguenza dell'errata installazione, utilizzo e manutenzione dei prodotti venduti.

I prodotti Rototec sono corredati di schede tecniche, certificazioni secondo norme vigenti e modalità d'interro e manutenzione.

**ROTOTEC S.p.A.**  
*Ufficio tecnico*